



УКРАЇНА  
Красноармійська міська рада  
РІШЕННЯ

**28.03.2012 № 6/17-5**

м. Красноармійськ

Про надання дозволу  
на списання основних засобів  
комунальному підприємству  
«Красноармійськтепломережа»

В зв'язку з необхідністю списання основних засобів, які знаходяться на балансі комунального підприємства «Красноармійськтепломережа» і які неможливо відновити та в подальшому використовувати у виробництві у зв'язку з фізичним зношенням, відповідно Постанови КМУ № 1314 від 08.08.2007р. «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності» ст.ст. 26, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.327 Цивільного кодексу України та п.33 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на списання основних засобів КП «Красноармійськтепломережа».
2. Затвердити акти: № 1 від 09.2011р., № 2 від 09.2011р., № 3 від 09.2011р., № 4 від 09.2011р., № 5 від 09.2011р., № 6 від 12.2011р., № 7 від 12.2011р., № 8 від 12.2011р., № 9 від 12.2011р., № 10 від 12.2011р., № 11 від 12.2011р., № 12 від 12.2011р., № 13 від 12.2011р.

Зняти з балансу комунального підприємства «Красноармійськтепломережа» основні засоби згідно Додатку.

3. Координацію за виконанням рішення покласти на заступника Красноармійського міського голови Капінус В.Г., контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету та фінансів, цін, питань приватизації (Губарєв).

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

**Перелік основних засобів, які підлягають списанню**

№ п/п	інв.№	Найменування ОЗ і причина списання	Місцезнаходження	Рік випуску	Бал.варт.	Знос	Зал.варт.
1	847	Бак проміжний - корозія стінок бака	котельня № 1 м-н Лазурний	1989р	433,61	397,40	36,21
2	205879	Насос Д320/70 зношення посадкових місць підшипників, непридатний до проведення ремонту	котельня № 12 м.Родинське	1987р	3000,00	3000,00	0,00
3	1822	Насос К 20/30 зношення вузла сальникового ущільнення, непридатний до пров.ремонту	котельня № 3 м.Родинське	2000р	1540,22	1540,22	0,00
4	1781	Насос Д 315/71 деформація вала, непридатний до проведення ремонту	котельня № 3 м.Родинське	2000р	600,00	600,00	0,00
5	1745	Насос К 20/30 корозія основних вузлів, тріщина корпусу-непридатний до проведення ремонту	котельня № 3 м.Родинське	2000р	300,00	300,00	0,00
6	1403	Принтер EPSON LX-1050 вихід зі строю сист. плати і друк.голівкі	АБК відділ ТБ	1996р	685,00	685,00	0,00
7	1404	Принтер EPSON LX-1050 вихід зі строю сист. плати і друк.голівкі	відділ збуту	1996р	685,00	685,00	0,00
8	1405	Принтер EPSON LX-1050 вихід зі строю сист. плати і друк.голівкі	диспетчерська служба	1996р	685,00	685,00	0,00
9	1634	Принтер EPSON FX-1170 вихід зі строю сист. плати і друк.голівкі	відділ збуту	2000р	1332,00	1251,20	80,80

№ п/п	інв.№	Найменування ОЗ і причина списання	Місцезнаходження	Рік випуску	Бал.варт.	Знос	Зал.варт.
10	1700	Принтер EPSON FX-870/1170 вихід зі строю сист. плати і друк.голівкі	відділ збуту	2002р	1825,00	1684,17	140,83
11	2008	Насосна установка EVROAQVA вихід зі строю роб.колеса,замкнення двигуна	Адміністративна будівля	2009р	2267,58	755,85	1511,73
12	1550	Холодильник НОРД-416/4 вихід зі строю компресора,пошкодження корпусу електродвигуна	котельня № 1	1998р	338,35	338,35	0,00
13	1877	Перфоратор BOSCH пошкодження якоря та обмотки статора	котельня № 1	2005р	1915,25	1915,25	0,00
		Всього:			15607,01	13837,44	1769,57

Секретар міської ради

Г.О.Гаврильченко